

允 能 風 力 發 電
股 份 有 限 公 司

簡 明 月 報

113 年 11 月份

編送日期：中華民國 113 年 12 月 20 日

編送單位：允能風力發電股份有限公司

一、發電業之每月供電報告

主要揭露傳統發電業與再生能源發電業當月之供電情形及設備狀況，含裝置容量、發電量、發電設備運作情形（包含容量因數、可用率、最大出力值、熱耗率）、燃料耗用量、機組停機容量等項目。

表 1-1 裝置容量

民國 113 年 11 月份

能源別	電廠/ 發電站名稱	機組別	實績值 (瓩)	較上年同期 增減(%)	備註
風力	允西風	YUN01	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN02	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN03	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN04	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN05	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN06	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN09	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN10	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN11	8,000	0	
風力	允西風	YUN12	8,000	0	
風力	允西風	YUN13	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN15	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN16	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN17	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN18	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN19	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN20	8,000	0	
風力	允西風	YUN21	8,000	0	
風力	允西風	YUN22	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN23	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN24	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN25	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN26	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN27	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN28	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN29	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN30	8,000	0	試運轉機組
風力	允湖風	YUN32	8,000	0	
風力	允西風	YUN33	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN34	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN35	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN36	8,000	0	試運轉機組
風力	允湖風	YUN37	8,000	0	
風力	允湖風	YUN38	8,000	0	

能源別	電廠 / 發電站名稱	機組別	實績值 (耶)	較上年同期 增減 (%)	備註
風力	允湖風	YUN39	8,000	0	
風力	允西風	YUN41	8,000	0	試運轉機組
風力	允湖風	YUN42	8,000	0	
風力	允湖風	YUN43	8,000	0	
風力	允湖風	YUN44	8,000	0	試運轉機組
風力	允湖風	YUN45	8,000	0	
風力	允西風	YUN48	8,000	0	試運轉機組
風力	允湖風	YUN49	8,000	0	
風力	允湖風	YUN50	8,000	0	
風力	允湖風	YUN51	8,000	0	
風力	允湖風	YUN52	8,000	0	
風力	允湖風	YUN53	8,000	0	
風力	允湖風	YUN54	8,000	0	試運轉機組
風力	允湖風	YUN57	8,000	0	
風力	允湖風	YUN58	8,000	0	試運轉機組
風力	允湖風	YUN59	8,000	0	試運轉機組
風力	允湖風	YUN61	8,000	0	
風力	允湖風	YUN62	8,000	0	
風力	允湖風	YUN63	8,000	0	
風力	允湖風	YUN64	8,000	0	
風力	允湖風	YUN65	8,000	0	試運轉機組
風力	允湖風	YUN66	8,000	0	試運轉機組
風力	允湖風	YUN68	8,000	0	
風力	允湖風	YUN69	8,000	0	
風力	允湖風	YUN70	8,000	0	
風力	允湖風	YUN71	8,000	0	
風力	允湖風	YUN72	8,000	0	
風力	允湖風	YUN73	8,000	0	
風力	允湖風	YUN74	8,000	0	
風力	允西風	YUN75	8,000	0	試運轉機組
風力	允湖風	YUN76	8,000	0	
風力	允湖風	YUN77	8,000	0	
風力	允湖風	YUN78	8,000	0	
風力	允湖風	YUN79	8,000	0	
風力	允湖風	YUN80	8,000	0	
合計		69 支風機	552,000	-	

備註：

1. 能源別欄位，請依照「抽蓄水力、火力（須區分燃煤、燃油、燃氣）、核能、慣常水力（須區分自有、承攬）、風力、太陽能、廢棄物、沼氣、生質能、地熱、海洋能、其他」類別，進行填寫。
2. 機組別欄位，請依照電業管制機關所核發電業執照上之機組名稱填寫。
3. 若為水力電廠或小型電廠，請於備註註明，並免按機組別填報。惟若電廠包含不同能源別機組，則仍需以機組別填報。
4. 須包含試運轉期間之發電機組。
5. 公開資訊網站已建構完成，網址如下：<https://owf-yunlin.tw/>

表 1-2 發電量

民國 113 年 11 月份

能源別	電廠/ 發電站 名稱	機組別	毛發電量		廠用電量		淨發電量		自用電量		備註
			實績值 (度)	較上年 同期增減 (%)	實績值 (度)	較上年 同期增減 (%)	實績值 (度)	較上年 同期增減 (%)	實績值 (度)	較上年 同期增減 (%)	
風力	允西風	YUN01	4,081,005	-	3,906,757	-	230,496,000	-	n/a	n/a	試運轉機組
風力	允西風	YUN02	4,794,639								試運轉機組
風力	允西風	YUN03	2,931,731								試運轉機組
風力	允西風	YUN04	4,799,265								試運轉機組
風力	允西風	YUN05	4,768,040								試運轉機組
風力	允西風	YUN06	4,764,737								試運轉機組
風力	允西風	YUN09	3,818,360								試運轉機組
風力	允西風	YUN10	4,536,943								試運轉機組
風力	允西風	YUN11	4,563,040								
風力	允西風	YUN12	0								
風力	允西風	YUN13	3,509,851								試運轉機組
風力	允西風	YUN15	4,876,590								試運轉機組
風力	允西風	YUN16	0								試運轉機組
風力	允西風	YUN17	4,799,304								試運轉機組
風力	允西風	YUN18	1,707,993								試運轉機組
風力	允西風	YUN19	2,653,249								試運轉機組
風力	允西風	YUN20	4,373,860								
風力	允西風	YUN21	4,603,316								
風力	允西風	YUN22	4,682,282								試運轉機組
風力	允西風	YUN23	3,281,911								試運轉機組
風力	允西風	YUN24	0								試運轉機組
風力	允西風	YUN25	4,471,653								試運轉機組

能源別	電廠/ 發電站 名稱	機組別	毛發電量		廠用電量		淨發電量		自用電量		備註
			實績值 (度)	較上年 同期增減 (%)	實績值 (度)	較上年 同期增減 (%)	實績值 (度)	較上年 同期增減 (%)	實績值 (度)	較上年 同期增減 (%)	
風力	允西風	YUN26	4,640,283								試運轉機組
風力	允西風	YUN27	0								試運轉機組
風力	允西風	YUN28	4,678,017								試運轉機組
風力	允西風	YUN29	4,461,499								試運轉機組
風力	允西風	YUN30	4,319,148								試運轉機組
風力	允湖風	YUN32	4,677,442								
風力	允西風	YUN33	4,301,649								試運轉機組
風力	允西風	YUN34	22								試運轉機組
風力	允西風	YUN35	4,691,075								試運轉機組
風力	允西風	YUN36	21,538								試運轉機組
風力	允湖風	YUN37	4,385,336								
風力	允湖風	YUN38	4,545,664								
風力	允湖風	YUN39	0								
風力	允西風	YUN41	4,643,809								試運轉機組
風力	允湖風	YUN42	4,121,184								
風力	允湖風	YUN43	4,529,944								
風力	允湖風	YUN44	3,085,961								試運轉機組
風力	允湖風	YUN45	2,471,002								
風力	允西風	YUN48	0								試運轉機組
風力	允湖風	YUN49	4,533,292								
風力	允湖風	YUN50	0								
風力	允湖風	YUN51	4,338,384								
風力	允湖風	YUN52	4,438,528								
風力	允湖風	YUN53	3,949,192								
風力	允湖風	YUN54	4,470,584								試運轉機組
風力	允湖風	YUN57	0								

能源別	電廠 / 發電站 名稱	機組別	毛發電量		廠用電量		淨發電量		自用電量		備註
			實績值 (度)	較上年 同期增減 (%)	實績值 (度)	較上年 同期增減 (%)	實績值 (度)	較上年 同期增減 (%)	實績值 (度)	較上年 同期增減 (%)	
風力	允湖風	YUN58	4,454,592								試運轉機組
風力	允湖風	YUN59	4,191,282								試運轉機組
風力	允湖風	YUN61	1,653,730								
風力	允湖風	YUN62	4,249,276								
風力	允湖風	YUN63	4,340,296								
風力	允湖風	YUN64	4,392,480								
風力	允湖風	YUN65	4,144,725								試運轉機組
風力	允湖風	YUN66	4,264,811								試運轉機組
風力	允湖風	YUN68	4,546,036								
風力	允湖風	YUN69	66,734								
風力	允湖風	YUN70	4,372,830								
風力	允湖風	YUN71	4,295,612								
風力	允湖風	YUN72	4,269,932								
風力	允湖風	YUN73	3,758,342								
風力	允湖風	YUN74	4,268,560								
風力	允西風	YUN75	495,745								試運轉機組
風力	允湖風	YUN76	4,315,336								
風力	允湖風	YUN77	0								
風力	允湖風	YUN78	4,153,908								
風力	允湖風	YUN79	4,540,096								
風力	允湖風	YUN80	4,307,112								
合計		69 支風機	234,402,757	-	3,906,757	-	230,496,000	-	n/a	n/a	-

備註：

1. 廠用電量係指發電所內用電及台電逆送電（約 1,216,000 度），即發電廠因運轉發電機所消耗於各項附屬設備之電能。
2. 自用電量係指廠商自行生產，使用於發電所之外，所有其他用途的電量，包括生產設備、辦公室、倉庫、其他附屬或輔助設備等（即不含發電所內用電）。
3. 能源別欄位，請依「抽蓄水力、火力（須區分燃煤、燃油、燃氣）、核能、慣常水力（須區分自有、承攬）、風力、太陽能、廢棄物、沼氣、生質能、地熱、海洋能、其他」類別填寫。
4. 機組別欄位，請依照電業管制機關所核發電業執照上之機組名稱填寫。
5. 若為水力電廠或小型電廠，請於備註註明，並免按機組別填報。惟若電廠包含不同能源別機組，則仍需以機組別填報。
6. 須包含試運轉期間之發電機組。
7. 淨發電量 = 毛發電量 - 廠用電量 - 自用電量。
8. 廠用電量及淨發電量包含未取得執照之風機，即表格備註欄中標記之試運轉機組。

表 1-3 發電設備運作情形

民國 113 年 11 月份

容量因素、可用率、最大出力值

能源別	電廠 / 發電站 名稱	機組別	容量因素				可用率				最大出力值				備註
			本月份		一至本月分止 累計		本月份		一至本月分止 累計		本月份		一至本月分止 累計		
			實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	
風力	允西風	YUN01	70.85	-	44.29	-	67.48	-	95.33	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN02	83.24	-	42.94	-	98.59	-	88.45	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN03	50.90	-	37.89	-	94.00	-	75.23	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN04	83.32	-	48.73	-	99.56	-	99.84	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN05	82.78	-	48.61	-	98.77	-	99.78	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN06	82.72	-	47.44	-	99.58	-	98.43	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN09	66.29	-	19.50	-	39.33	-	96.14	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN10	78.77	-	26.10	-	79.93	-	98.97	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN11	79.22	-	35.04	-	84.88	-	91.65	-	100.00	-	-	-	
風力	允西風	YUN12	0.00	-	29.54	-	0.00	-	98.62	-	100.00	-	-	-	
風力	允西風	YUN13	60.93	-	26.97	-	59.33	-	93.18	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN15	84.66	-	38.61	-	99.05	-	98.62	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN16	0.00	-	6.21	-	0.00	-	92.72	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN17	83.32	-	36.86	-	99.05	-	99.88	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN18	29.65	-	10.10	-	95.94	-	40.13	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN19	46.06	-	23.84	-	8.54	-	85.30	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN20	75.94	-	36.83	-	86.27	-	95.06	-	100.00	-	-	-	

能源別	電廠 / 發電站 名稱	機組別	容量因素				可用率				最大出力值				備註
			本月份		一至本月分止 累計		本月份		一至本月分止 累計		本月份		一至本月分止 累計		
			實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	
風力	允西風	YUN21	79.92	-	35.86	-	97.24	-	98.92	-	100.00	-	-	-	
風力	允西風	YUN22	81.29	-	35.96	-	99.70	-	94.86	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN23	56.98	-	25.32	-	99.02	-	85.98	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN24	0.00	-	0.68	-	0.00	-	91.78	-	-	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN25	77.63	-	45.76	-	93.31	-	97.07	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN26	80.56	-	36.98	-	92.70	-	99.84	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN27	0.00	-	3.28	-	0.00	-	100.00	-	-	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN28	81.22	-	35.51	-	94.37	-	99.12	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN29	77.46	-	32.05	-	93.25	-	97.24	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN30	74.99	-	26.58	-	86.34	-	95.11	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允湖風	YUN32	81.21	-	35.81	-	99.76	-	95.28		100.00	-	-		
風力	允西風	YUN33	74.68	-	42.03	-	72.43	-	95.91	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN34	0.00	-	15.11	-	0.00	-	62.52	-	-	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN35	81.44	-	29.40	-	99.66	-	99.97	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN36	0.37	-	0.37	-	33.54	-	33.54	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允湖風	YUN37	76.13	-	34.05	-	98.68	-	89.90	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN38	78.92	-	34.82	-	99.48	-	96.63	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN39	0.00	-	25.03	-	0.00	-	98.73	-	-	-	-	-	
風力	允西風	YUN41	80.62	-	33.09	-	99.56	-	98.14	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允湖風	YUN42	71.55	-	34.93	-	79.24	-	92.83	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN43	78.64	-	33.43	-	99.86	-	89.12	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN44	53.58	-	34.39	-	28.11	-	83.75	-	100.00	-	-	-	試運轉機組

能源別	電廠 / 發電站 名稱	機組別	容量因素				可用率				最大出力值				備註
			本月份		一至本月分止 累計		本月份		一至本月分止 累計		本月份		一至本月分止 累計		
			實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	
風力	允湖風	YUN45	42.90	-	30.67	-	8.73	-	89.68	-	100.00	-	-	-	
風力	允西風	YUN48	0.00	-	12.20	-	0.00	-	83.62	-	-	-	-	-	試運轉機組
風力	允湖風	YUN49	78.70	-	37.53	-	96.76	-	98.05	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN50	0.00	-	26.07	-	0.00	-	96.32	-	-	-	-	-	
風力	允湖風	YUN51	75.32	-	34.28	-	99.52	-	95.44	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN52	77.06	-	34.68	-	99.48	-	94.43	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN53	68.56	-	33.13	-	73.10	-	97.26	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN54	77.61	-	41.58	-	97.58	-	96.67	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允湖風	YUN57	0.00	-	24.29	-	0.00	-	95.05	-	-	-	-	-	
風力	允湖風	YUN58	77.34	-	42.35	-	99.32	-	99.92	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允湖風	YUN59	72.77	-	39.03	-	84.33	-	95.65	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允湖風	YUN61	28.71	-	32.09	-	99.35	-	84.14	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN62	73.77	-	32.72	-	98.87	-	99.31	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN63	75.35	-	31.15	-	99.55	-	93.08	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN64	76.26	-	32.95	-	99.90	-	96.95	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN65	71.96	-	40.23	-	99.13	-	99.92	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允湖風	YUN66	74.04	-	41.23	-	99.24	-	99.98	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允湖風	YUN68	78.92	-	36.45	-	99.91	-	96.67	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN69	1.16	-	28.83	-	2.91	-	95.02	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN70	75.92	-	34.61	-	99.57	-	95.66	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN71	74.58	-	35.09	-	99.41	-	95.78	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN72	74.13	-	34.76	-	99.18	-	95.91	-	100.00	-	-	-	

能源別	電廠 / 發電站 名稱	機組別	容量因素				可用率				最大出力值				備註
			本月份		一至本月分止 累計		本月份		一至本月分止 累計		本月份		一至本月分止 累計		
			實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	
風力	允湖風	YUN73	65.25	-	36.01	-	86.31	-	97.28	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN74	74.11	-	36.37	-	99.50	-	97.89	-	100.00	-	-	-	
風力	允西風	YUN75	8.61	-	8.61	-	99.13	-	99.13	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允湖風	YUN76	74.92	-	34.96	-	87.50	-	93.85	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN77	0.00	-	24.73	-	0.00	-	96.46	-	-	-	-	-	
風力	允湖風	YUN78	72.12	-	35.73	-	85.35	-	97.54	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN79	78.82	-	36.32	-	99.90	-	96.03	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN80	74.78	-	31.33	-	99.72	-	94.80	-	100.00	-	-	-	
合計		69 支風機	58.98	-	21.27	-	90.07	-	93.83	-	-	-	-	-	-

備註：

1. 容量因數＝機組當月毛發電量 / (機組裝置容量 * 24 * 當月天數)。
2. 最大出力值取樣時間為 10 分鐘。
3. 此表格內容包含未取得執照之風機，即表格備註欄中標記之試運轉機組。

表 1-5 機組停機容量

民國 113 年 11 月份

機組名稱	停機事由 (填報代碼)	本月份		次月份	
		停機裝置 容量	停機期間	停機裝置 容量	停機期間
YUN01	K6	8,000	2024/11/24 10:03 - 2024/11/25 11:03		
YUN01	K7	8,000	2024/11/08 23:14 - 2024/11/09 19:36		
YUN02	K6	8,000	2024/11/30 07:04 - 2024/11/30 08:51		
YUN03	K7	8,000	2024/11/05 21:49 - 2024/11/06 14:23		
YUN05	K6	8,000	2024/11/14 07:28 - 2024/11/14 09:32		
YUN09	K6	8,000	2024/11/12 09:19 - 2024/11/14 01:50		
YUN09	K7	8,000	2024/11/05 21:46 - 2024/11/06 14:17		
YUN10	K6	8,000	2024/11/14 01:54 - 2024/11/16 00:25		
YUN11	K6	8,000	2024/11/14 02:15 - 2024/11/16 00:26		
YUN12	K6	8,000	2024/11/01 00:00 - 2024/12/01 00:00		
YUN13	K6	8,000	2024/11/25 09:50 - 2024/11/29 19:29		
YUN13	K7	8,000	2024/11/09 07:47 - 2024/11/11 06:33		
YUN15	K6	8,000	2024/11/28 07:11 - 2024/11/28 08:45		
YUN16	K6	8,000	2024/11/01 00:00 - 2024/12/01 00:00		
YUN18	K7	8,000	2024/11/01 19:52 - 2024/11/09 17:54		
YUN19	K6	8,000	2024/11/22 12:16 -		

			2024/11/25 10:20		
YUN19	K7	8,000	2024/11/25 10:20 - 2024/11/28 02:47		
YUN20	K6	8,000	2024/11/10 09:49 - 2024/11/11 06:34		
YUN20	K7	8,000	2024/11/01 00:00 - 2024/11/01 05:40		
YUN21	K7	8,000	2024/11/17 05:39 - 2024/11/17 13:18		
YUN22	K6	8,000	2024/10/28 13:08 - 2024/10/29 04:26		
YUN23	K6	8,000	2024/11/15 03:37 - 2024/11/15 06:04		
YUN24	K6	8,000	2024/11/01 00:00 - 2024/12/01 00:00		
YUN25	K6	8,000	2024/11/28 05:25 - 2024/11/29 01:30		
YUN26	K6	8,000	2024/11/24 10:09 - 2024/11/25 11:02		
YUN27	K6	8,000	2024/11/01 00:00 - 2024/12/01 00:00		
YUN28	K6	8,000	2024/11/30 04:37 - 2024/12/01 00:00		
YUN28	K7	8,000	2024/11/29 20:17 - 2024/11/30 02:03		
YUN29	K6	8,000	2024/11/30 04:37 - 2024/12/01 00:00		
YUN29	K7	8,000	2024/11/27 10:50 - 2024/11/28 01:56		
YUN30	K6	8,000	2024/11/09 09:02 - 2024/11/09 21:26		
YUN30	K7	8,000	2024/11/09 21:28 - 2024/11/11 06:38		
YUN33	K6	8,000	2024/11/30 03:37 - 2024/11/30 04:37		
YUN33	K7	8,000	2024/11/28 06:35 - 2024/11/30 03:32		

YUN34	K6	8,000	2024/11/22 12:16 - 2024/11/25 09:26		
YUN34	K7	8,000	2024/11/01 15:22 - 2024/11/16 08:46		
YUN36	K6	8,000	2024/11/22 12:16 - 2024/11/30 02:57		
YUN36	K7	8,000	2024/11/21 16:48 - 2024/11/22 12:16		
YUN37	K6	8,000	2024/11/30 07:36 - 2024/11/30 09:45		
YUN38	K6	8,000	2024/11/30 07:09 - 2024/11/30 08:27		
YUN39	K6	8,000	2024/11/01 00:00 - 2024/12/01 00:00		
YUN42	K6	8,000	2024/11/14 04:00 - 2024/11/14 09:51		
YUN42	K7	8,000	2024/11/23 21:26 - 2024/11/25 03:14		
YUN44	K6	8,000	2024/11/09 03:10 - 2024/11/11 01:23		
YUN44	K7	8,000	2024/11/29 05:10 - 2024/12/01 00:00		
YUN45	K6	8,000	2024/11/09 13:12 - 2024/11/11 07:17		
YUN45	K7	8,000	2024/11/01 13:13 - 2024/11/09 13:12		
YUN48	K6	8,000	2024/11/01 00:00 - 2024/12/01 00:00		
YUN49	K7	8,000	2024/11/30 07:01 - 2024/12/01 00:00		
YUN50	K6	8,000	2024/11/01 00:00 - 2024/12/01 00:00		
YUN51	K6	8,000	2024/11/14 04:11 - 2024/11/14 05:21		
YUN53	K6	8,000	2024/11/09 03:16 - 2024/11/11 01:24		
YUN54	K6	8,000	2024/11/30 10:57		

			- 2024/12/01 00:00		
YUN57	K6	8,000	2024/11/01 00:00 - 2024/12/01 00:00		
YUN59	K6	8,000	2024/11/02 04:56 - 2024/11/04 05:33		
YUN61	K7	8,000	2024/11/13 08:44 - 2024/11/13 10:16		
YUN62	K7	8,000	2024/11/29 20:18 - 2024/11/30 00:50		
YUN65	K6	8,000	2024/11/15 05:55 - 2024/11/15 07:46		
YUN69	K6	8,000	2024/11/22 12:16 - 2024/11/25 09:27		
YUN69	K7	8,000	2024/11/01 00:00 - 2024/11/15 03:10		
YUN72	K6	8,000	2024/11/14 01:46 - 2024/11/14 03:03		
YUN73	K6	8,000	2024/11/25 02:53 - 2024/11/25 06:55		
YUN73	K7	8,000	2024/11/20 05:56 - 2024/11/21 16:48		
YUN75	K6	8,000	2024/11/30 03:20 - 2024/11/30 05:19		
YUN75	K7	8,000	2024/11/27 16:51 - 2024/11/28 00:43		
YUN76	K6	8,000	2024/11/09 03:15 - 2024/11/10 05:48		
YUN77	K6	8,000	2024/11/01 00:00 - 2024/12/01 00:00		
YUN78	K7	8,000	2024/11/28 12:55 - 2024/12/01 00:00		

備註：

1. 當機組或電廠遭遇計畫性停機（例如大修）與非計畫性停機（例如機電事故）等非正常運轉或待機狀態時，需記錄填報。
- 機電事故定義：「發、輸、變設備不論待機或運轉中發生不意之障礙，不能正常啟用或不能正常運轉而需停用時，一律列為事故。但發現設備運轉情況異常尚可繼續

運轉而不影響設備安全，經主管處轉洽電力調度處同意安排停用檢修者或由電力調度處安排提前停用檢修者不列為事故，強迫跳脫仍算事故。」

2. 機組名稱欄位，請依照電業管制機關所核發電業執照上之機組名稱填寫。
3. 此表格內容不包含試運轉機組。
4. 停機事由欄位請依下列運轉情況填報代碼：

代碼	運轉情況	代碼	運轉情況
K 1	併聯	K 13	線路工作
K 2	解聯	K 14	指令試運轉
K 3	待機	K 15	電力潮流限制
K 4	跳脫	K 16	外因跳機
K 5	減載	K 17	核一附屬設備全黑、啟動氣渦輪機試機
K 6	檢修、保養	K 18	核二附屬設備全黑、啟動氣渦輪機試機
K 7	故障	K 19	核三附屬設備全黑、啟動氣渦輪機試機
K 8	竣工試運轉	K 20	設備超載
K 9	乾燥運轉	K 21	試運轉
K 10	大修	K 22	爐管破
K 10A	大修逾排程	K 23	LNG 用量限制
K 11	單獨運轉	K 24	中油 LNG 管路檢修
K 12	線路故障	KK	其他

二、發電業之每月售電報告

主要揭露傳統發電業與再生能源發電業之售電狀況。其中，傳統發電業僅能售予公用售電業；再生能源發電業則可售予公用售電業、再生能源售電業及透過直供、轉供售予終端用戶。各發電業依其售電對象填報相關內容，含售電量及用戶數。

表 2-1 售予公用售電業之售電量

民國 113 年 11 月份

能源別	本月份		一至本月份止累計	
	實績值(度)	較上年同期增減(%)	實績值(度)	較上年同期增減(%)
風力	230,496,000	-	931,808,000	-
合計	230,496,000	-	931,808,000	-

備註：

1. 能源別欄位，請依「抽蓄水力、火力（須區分燃煤、燃油、燃氣）、核能、慣常水力（須區分自有、承攬）、風力、太陽能、廢棄物、沼氣、生質能、地熱、海洋能、其他」類別填寫。
2. 當年累計之計算起始日以 112 年 07 月 21 日商轉日算起。
3. 此售電量包含試運轉機組之實績值。

三、 收支實績比較表

表 3-1 收支實績比較表

民國 113 年 11 月份

項目	本月份發生數			累計實績數		
	實績數 (A)	去年同期 (B)	差異 (A-B)	實績數 (C)	去年同期 (D)	差異 (C-D)
營業收入 (1)	1,639,174,679	585,587,414	1,053,587,265	6,625,949,596	3,163,447,530	3,462,502,066
電業收入	792,540,791	165,409,443	627,131,348	2,744,262,792	529,575,912	2,214,686,880
其他營業收入	846,633,888	420,177,971	426,455,917	3,881,686,804	2,633,871,618	1,247,815,186
營業支出 (2)	369,620,797	211,419,415	158,201,382	2,602,873,963	2,662,419,677	(59,545,714)
營業成本	353,584,583	183,221,823	170,362,760	2,316,456,318	1,055,809,519	1,260,646,799
營業費用	16,036,214	28,197,592	(12,161,378)	286,417,645	1,606,610,158	(1,320,192,513)
營業收益 (1-2)	1,269,553,882	374,167,999	895,385,883	4,023,075,633	501,027,853	3,522,047,780
稅前盈餘	1,258,203,524	209,218,644	1,048,984,880	950,264,774	(944,807,611)	1,895,072,385

備註：

- 收入金額已扣除備用電力之用電度數（民國 113 年 11 月份：用電 0 度、民國 113 年 01-11 月：累積用電 672,000 度）

公司簡介：

允能風力發電股份有限公司

雲林離岸風力發電廠專案是由允能風力發電股份有限公司所開發。此專案位於台灣海峽，距台灣西海岸約 8 至 17 公里，水深 7 至 35 米，總面積為 82 平方公里，佔雲林海域 6%，共計設置 80 座風力發電機，總裝置容量為 640MW，其發電電力將經由位於雲林縣台西鄉和四湖鄉的兩個陸上變電站分別饋入電網。

場址介紹：



場址	雲林縣
離岸距離	8-17 公里
面積	82 平方公里
水深	7-35 米
總裝置容量	640 MW
風機類型及數量	80 x 8 MW
商轉日	112 年 07 月 21 日
商轉日	113 年 04 月 19 日
商轉日	113 年 07 月 03 日