

允 能 風 力 發 電
股 份 有 限 公 司

簡 明 月 報

113 年 10 月份

編送日期：中華民國 113 年 11 月 20 日

編送單位：允能風力發電股份有限公司

一、發電業之每月供電報告

主要揭露傳統發電業與再生能源發電業當月之供電情形及設備狀況，含裝置容量、發電量、發電設備運作情形（包含容量因數、可用率、最大出力值、熱耗率）、燃料耗用量、機組停機容量等項目。

表 1-1 裝置容量

民國 113 年 10 月份

能源別	電廠/ 發電站名稱	機組別	實績值 (瓩)	較上年同期 增減(%)	備註
風力	允西風	YUN01	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN02	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN03	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN04	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN05	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN06	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN09	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN10	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN11	8,000	0	
風力	允西風	YUN12	8,000	0	
風力	允西風	YUN13	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN15	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN16	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN17	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN18	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN19	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN20	8,000	0	
風力	允西風	YUN21	8,000	0	
風力	允西風	YUN22	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN23	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN24	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN25	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN26	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN27	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN28	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN29	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN30	8,000	0	試運轉機組
風力	允湖風	YUN32	8,000	0	
風力	允西風	YUN33	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN34	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN35	8,000	0	試運轉機組
風力	允湖風	YUN37	8,000	0	
風力	允湖風	YUN38	8,000	0	
風力	允湖風	YUN39	8,000	0	

能源別	電廠 / 發電站名稱	機組別	實績值 (耶)	較上年同期 增減 (%)	備註
風力	允西風	YUN41	8,000	0	試運轉機組
風力	允湖風	YUN42	8,000	0	
風力	允湖風	YUN43	8,000	0	
風力	允湖風	YUN44	8,000	0	試運轉機組
風力	允湖風	YUN45	8,000	0	
風力	允西風	YUN48	8,000	0	試運轉機組
風力	允湖風	YUN49	8,000	0	
風力	允湖風	YUN50	8,000	0	
風力	允湖風	YUN51	8,000	0	
風力	允湖風	YUN52	8,000	0	
風力	允湖風	YUN53	8,000	0	
風力	允湖風	YUN54	8,000	0	試運轉機組
風力	允湖風	YUN57	8,000	0	
風力	允湖風	YUN58	8,000	0	試運轉機組
風力	允湖風	YUN59	8,000	0	試運轉機組
風力	允湖風	YUN61	8,000	0	
風力	允湖風	YUN62	8,000	0	
風力	允湖風	YUN63	8,000	0	
風力	允湖風	YUN64	8,000	0	
風力	允湖風	YUN65	8,000	0	試運轉機組
風力	允湖風	YUN66	8,000	0	試運轉機組
風力	允湖風	YUN68	8,000	0	
風力	允湖風	YUN69	8,000	0	
風力	允湖風	YUN70	8,000	0	
風力	允湖風	YUN71	8,000	0	
風力	允湖風	YUN72	8,000	0	
風力	允湖風	YUN73	8,000	0	
風力	允湖風	YUN74	8,000	0	
風力	允湖風	YUN76	8,000	0	
風力	允湖風	YUN77	8,000	0	
風力	允湖風	YUN78	8,000	0	
風力	允湖風	YUN79	8,000	0	
風力	允湖風	YUN80	8,000	0	
合計		67 支風機	536,000	-	

備註：

1. 能源別欄位，請依照「抽蓄水力、火力（須區分燃煤、燃油、燃氣）、核能、慣常水力（須區分自有、承攬）、風力、太陽能、廢棄物、沼氣、生質能、地熱、海洋能、其他」類別，進行填寫。
2. 機組別欄位，請依照電業管制機關所核發電業執照上之機組名稱填寫。
3. 若為水力電廠或小型電廠，請於備註註明，並免按機組別填報。惟若電廠包含不同能源別機組，則仍需以機組別填報。
4. 須包含試運轉期間之發電機組。
5. 公開資訊網站已建構完成，網址如下：<https://owf-yunlin.tw/>

表 1-2 發電量

民國 113 年 10 月份

能源別	電廠/ 發電站 名稱	機組別	毛發電量		廠用電量		淨發電量		自用電量		備註
			實績值 (度)	較上年 同期增減 (%)	實績值 (度)	較上年 同期增減 (%)	實績值 (度)	較上年 同期增減 (%)	實績值 (度)	較上年 同期增減 (%)	
風力	允西風	YUN01	2,877,760	-	1,291,691	-	142,368,000	-	n/a	n/a	試運轉機組
風力	允西風	YUN02	2,026,722								試運轉機組
風力	允西風	YUN03	2,971,212								試運轉機組
風力	允西風	YUN04	2,958,542								試運轉機組
風力	允西風	YUN05	2,944,208								試運轉機組
風力	允西風	YUN06	2,758,334								試運轉機組
風力	允西風	YUN09	748,355								試運轉機組
風力	允西風	YUN10	2,810,961								試運轉機組
風力	允西風	YUN11	2,826,142								
風力	允西風	YUN12	2,279,252								
風力	允西風	YUN13	2,292,437								試運轉機組
風力	允西風	YUN15	3,059,833								試運轉機組
風力	允西風	YUN16	145,194								試運轉機組
風力	允西風	YUN17	2,873,836								試運轉機組
風力	允西風	YUN18	486,107								試運轉機組
風力	允西風	YUN19	2,537,672								試運轉機組
風力	允西風	YUN20	2,741,076								
風力	允西風	YUN21	2,770,202								
風力	允西風	YUN22	2,363,733								試運轉機組
風力	允西風	YUN23	2,396,176								試運轉機組
風力	允西風	YUN24	0								試運轉機組
風力	允西風	YUN25	2,767,370								試運轉機組

能源別	電廠/ 發電站 名稱	機組別	毛發電量		廠用電量		淨發電量		自用電量		備註
			實績值 (度)	較上年 同期增減 (%)	實績值 (度)	較上年 同期增減 (%)	實績值 (度)	較上年 同期增減 (%)	實績值 (度)	較上年 同期增減 (%)	
風力	允西風	YUN26	2,922,541								試運轉機組
風力	允西風	YUN27	0								試運轉機組
風力	允西風	YUN28	2,874,820								試運轉機組
風力	允西風	YUN29	2,775,008								試運轉機組
風力	允西風	YUN30	2,418,747								試運轉機組
風力	允湖風	YUN32	1,771,828								
風力	允西風	YUN33	2,834,212								試運轉機組
風力	允西風	YUN34	2,086,088								試運轉機組
風力	允西風	YUN35	2,636,527								試運轉機組
風力	允湖風	YUN37	2,489,520								
風力	允湖風	YUN38	2,599,952								
風力	允湖風	YUN39	0								
風力	允西風	YUN41	2,738,775								試運轉機組
風力	允湖風	YUN42	2,455,944								
風力	允湖風	YUN43	2,540,592								
風力	允湖風	YUN44	2,232,928								試運轉機組
風力	允湖風	YUN45	1,393,692								
風力	允西風	YUN48	1,892,630								試運轉機組
風力	允湖風	YUN49	2,562,892								
風力	允湖風	YUN50	0								
風力	允湖風	YUN51	1,980,920								
風力	允湖風	YUN52	2,418,544								
風力	允湖風	YUN53	2,389,584								
風力	允湖風	YUN54	2,463,617								試運轉機組
風力	允湖風	YUN57	0								
風力	允湖風	YUN58	2,423,214								試運轉機組

能源別	電廠 / 發電站 名稱	機組別	毛發電量		廠用電量		淨發電量		自用電量		備註
			實績值 (度)	較上年 同期增減 (%)	實績值 (度)	較上年 同期增減 (%)	實績值 (度)	較上年 同期增減 (%)	實績值 (度)	較上年 同期增減 (%)	
風力	允湖風	YUN59	2,408,031								試運轉機組
風力	允湖風	YUN61	1,942,906								
風力	允湖風	YUN62	2,348,280								
風力	允湖風	YUN63	2,228,100								
風力	允湖風	YUN64	2,179,720								
風力	允湖風	YUN65	2,306,631								試運轉機組
風力	允湖風	YUN66	2,356,090								試運轉機組
風力	允湖風	YUN68	2,394,432								
風力	允湖風	YUN69	2,029,934								
風力	允湖風	YUN70	2,411,490								
風力	允湖風	YUN71	2,361,696								
風力	允湖風	YUN72	2,333,264								
風力	允湖風	YUN73	2,318,374								
風力	允湖風	YUN74	2,360,944								
風力	允湖風	YUN76	2,498,888								
風力	允湖風	YUN77	0								
風力	允湖風	YUN78	2,436,204								
風力	允湖風	YUN79	2,495,056								
風力	允湖風	YUN80	1,711,952								
合計		67 支風機	143,659,691	-	1,291,691	-	142,368,000	-	n/a	n/a	-

備註：

1. 廠用電量係指發電所內用電及台電逆送電（約 1,216,000 度），即發電廠因運轉發電機所消耗於各項附屬設備之電能。

2. 自用電量係指廠商自行生產，使用於發電所之外，所有其他用途的電量，包括生產設備、辦公室、倉庫、其他附屬或輔助設備等（即不含發電所內用電）。
3. 能源別欄位，請依「抽蓄水力、火力（須區分燃煤、燃油、燃氣）、核能、慣常水力（須區分自有、承攬）、風力、太陽能、廢棄物、沼氣、生質能、地熱、海洋能、其他」類別填寫。
4. 機組別欄位，請依照電業管制機關所核發電業執照上之機組名稱填寫。
5. 若為水力電廠或小型電廠，請於備註註明，並免按機組別填報。惟若電廠包含不同能源別機組，則仍需以機組別填報。
6. 須包含試運轉期間之發電機組。
7. $\text{淨發電量} = \text{毛發電量} - \text{廠用電量} - \text{自用電量}$ 。
8. 廠用電量及淨發電量包含未取得執照之風機，即表格備註欄中標記之試運轉機組。

表 1-3 發電設備運作情形

民國 113 年 10 月份

容量因素、可用率、最大出力值

能源別	電廠 / 發電站 名稱	機組別	容量因素				可用率				最大出力值				備註
			本月份		一至本月分止 累計		本月份		一至本月分止 累計		本月份		一至本月分止 累計		
			實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	
風力	允西風	YUN01	48.35	-	31.23	-	86.40	-	88.68	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN02	34.05	-	23.12	-	67.97	-	67.97	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN03	49.92	-	31.49	-	89.55	-	89.55	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN04	49.71	-	31.72	-	98.21	-	98.25	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN05	49.47	-	31.80	-	89.25	-	91.50	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN06	46.34	-	30.09	-	86.18	-	86.18	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN09	12.57	-	4.24	-	97.21	-	97.93	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN10	47.23	-	15.77	-	97.93	-	98.76	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN11	47.48	-	30.69	-	97.84	-	89.97	-	100.00	-	-	-	
風力	允西風	YUN12	38.29	-	32.45	-	99.97	-	98.27	-	100.00	-	-	-	
風力	允西風	YUN13	38.52	-	18.69	-	72.46	-	79.52	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN15	51.41	-	23.60	-	89.52	-	90.78	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN16	2.44	-	8.24	-	26.33	-	56.76	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN17	48.28	-	21.71	-	86.24	-	89.02	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN18	8.17	-	6.27	-	38.06	-	63.61	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN19	42.64	-	19.48	-	93.83	-	95.98	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN20	46.05	-	32.98	-	96.96	-	94.23	-	100.00	-	-	-	

能源別	電廠 / 發電站 名稱	機組別	容量因素				可用率				最大出力值				備註
			本月份		一至本月分止 累計		本月份		一至本月分止 累計		本月份		一至本月分止 累計		
			實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	
風力	允西風	YUN21	46.54	-	31.53	-	98.10	-	98.73	-	100.00	-	-	-	
風力	允西風	YUN22	39.71	-	21.17	-	87.37	-	89.32	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN23	40.26	-	20.16	-	87.97	-	94.82	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN24	0.00	-	1.01	-	100.00	-	99.48	-	-	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN25	46.49	-	30.09	-	98.28	-	98.28	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN26	49.10	-	22.77	-	87.11	-	90.05	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN27	0.00	-	4.08	-	100.00	-	100.00	-	-	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN28	48.30	-	20.60%	-	98.89	-	97.81	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN29	46.62	-	20.98	-	98.11	-	96.12	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN30	40.64	-	18.69	-	88.34	-	89.94	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允湖風	YUN32	29.77	-	31.35	-	83.65	-	93.14		100.00	-	-		
風力	允西風	YUN33	47.62	-	25.97	-	88.62	-	88.62	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN34	35.05	-	18.80	-	80.33	-	89.25	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN35	44.30	-	19.20	-	98.13	-	99.16	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允湖風	YUN37	41.83	-	29.91	-	99.60	-	87.74	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN38	43.68	-	30.48	-	99.65	-	95.87	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN39	0.00	-	27.49	-	100.00	-	98.40	-	-	-	-	-	
風力	允西風	YUN41	46.01	-	21.49	-	98.13	-	95.54	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允湖風	YUN42	41.26	-	31.33	-	94.10	-	92.57	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN43	42.68	-	28.98	-	99.90	-	86.66	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN44	37.52	-	24.96	-	90.88	-	90.88	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允湖風	YUN45	23.42	-	29.47	-	61.80	-	94.28	-	100.00	-	-	-	

能源別	電廠 / 發電站 名稱	機組別	容量因素				可用率				最大出力值				備註
			本月份		一至本月分止 累計		本月份		一至本月分止 累計		本月份		一至本月分止 累計		
			實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	
風力	允西風	YUN48	31.80	-	15.17	-	74.61	-	71.07	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允湖風	YUN49	43.06	-	33.48	-	97.98	-	97.63	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN50	0.00	-	28.63	-	100.00	-	98.10	-	-	-	-	-	
風力	允湖風	YUN51	33.28	-	30.25	-	84.72	-	94.40	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN52	40.63	-	30.51	-	92.62	-	92.20	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN53	40.15	-	29.64	-	99.43	-	97.45	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN54	41.39	-	23.85	-	99.28	-	99.28	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允湖風	YUN57	0.00	-	26.68	-	95.49	-	95.87	-	-	-	-	-	
風力	允湖風	YUN58	40.71	-	25.14	-	99.48	-	99.48	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允湖風	YUN59	40.46	-	22.43	-	95.40	-	95.40	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允湖風	YUN61	32.64	-	32.42	-	79.61	-	94.83	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN62	39.45	-	28.68	-	99.50	-	99.13	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN63	37.43	-	26.81	-	93.93	-	91.34	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN64	36.62	-	28.69	-	93.02	-	96.26	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN65	38.75	-	24.63	-	99.86	-	99.86	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允湖風	YUN66	39.58	-	25.10	-	99.79	-	99.79	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允湖風	YUN68	40.23	-	32.28	-	93.79	-	95.48	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN69	34.11	-	31.56	-	99.20	-	98.47	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN70	40.52	-	30.54	-	99.87	-	92.39	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN71	39.68	-	31.21	-	99.68	-	95.20	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN72	39.20	-	30.88	-	99.90	-	95.01	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN73	38.95	-	33.13	-	99.83	-	99.44	-	100.00	-	-	-	

能源別	電廠 / 發電站 名稱	機組別	容量因素				可用率				最大出力值				備註
			本月份		一至本月分止 累計		本月份		一至本月分止 累計		本月份		一至本月分止 累計		
			實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	
風力	允湖風	YUN74	39.67	-	32.66	-	99.87	-	97.43	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN76	41.98	-	31.03	-	99.37	-	92.98	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN77	0.00	-	27.17	-	100.00	-	96.68	-	-	-	-	-	
風力	允湖風	YUN78	40.93	-	32.15	-	99.87	-	98.14	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN79	41.92	-	32.14	-	99.52	-	95.10	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN80	28.76	-	27.06	-	59.92	-	89.58	-	100.00	-	-	-	
合計		67 支風機	36.02	-	18.08	-	91.06	-	93.99	-	-	-	-	-	-

備註：

1. 容量因數＝機組當月毛發電量 / (機組裝置容量 * 24 * 當月天數)。
2. 最大出力值取樣時間為 10 分鐘。
3. 此表格內容包含未取得執照之風機，即表格備註欄中標記之試運轉機組。

表 1-5 機組停機容量

民國 113 年 10 月份

機組名稱	停機事由 (填報代碼)	本月份		次月份	
		停機裝置 容量	停機期間	停機裝置 容量	停機期間
YUN01	K6	8,000	2024/10/13 19:28 - 2024/10/15 02:04		
YUN01	K7	8,000	2024/10/22 16:52 - 2024/10/24 17:54		
YUN02	K6	8,000	2024/10/07 08:34 - 2024/10/11 16:38		
YUN02	K7	8,000	2024/10/22 17:57 - 2024/10/24 16:53		
YUN03	K6	8,000	2024/10/22 18:35 - 2024/10/24 17:30		
YUN03	K7	8,000	2024/10/28 13:08 - 2024/10/28 18:22		
YUN04	K6	8,000	2024/10/28 13:08 - 2024/10/28 18:22		
YUN04	K7	8,000	2024/10/22 18:26 - 2024/10/24 17:23		
YUN05	K6	8,000	2024/10/28 13:09 - 2024/10/28 18:21		
YUN05	K7	8,000	2024/10/22 18:30 - 2024/10/24 16:23		
YUN06	K6	8,000	2024/10/12 05:31 - 2024/10/14 03:25		
YUN06	K7	8,000	2024/10/22 16:10 - 2024/10/24 17:08		
YUN09	K6	8,000	2024/10/11 22:14 - 2024/10/12 23:22		
YUN09	K7	8,000	2024/10/01 00:00 - 2024/10/11 21:39		
YUN10	K6	8,000	2024/10/13 02:22 - 2024/10/13 09:23		
YUN10	K7	8,000	2024/10/22 16:42 -		

			2024/10/24 17:13		
YUN11	K6	8,000	2024/10/12 20:19 - 2024/10/13 02:07		
YUN11	K7	8,000	2024/10/22 18:34 - 2024/10/24 23:25		
YUN12	K6	8,000	2024/10/28 13:08 - 2024/11/01 00:00		
YUN12	K7	8,000	2024/10/22 19:13 - 2024/10/25 00:11		
YUN13	K6	8,000	2024/10/09 15:18 - 2024/10/11 16:49		
YUN13	K7	8,000	2024/10/22 17:54 - 2024/10/24 16:22		
YUN15	K6	8,000	2024/10/31 03:11 - 2024/10/31 09:00		
YUN15	K7	8,000	2024/10/22 23:00 - 2024/10/24 17:01		
YUN16	K6	8,000	2024/10/25 01:11 - 2024/11/01 00:00		
YUN16	K7	8,000	2024/10/22 12:09 - 2024/10/24 09:57		
YUN17	K6	8,000	2024/10/05 04:40 - 2024/10/06 00:53		
YUN17	K7	8,000	2024/10/22 17:48 - 2024/10/24 17:27		
YUN18	K6	8,000	2024/10/28 13:08 - 2024/11/01 00:00		
YUN18	K7	8,000	2024/10/07 12:25 - 2024/10/14 00:06		
YUN19	K6	8,000	2024/10/27 09:54 - 2024/10/28 12:08		
YUN19	K7	8,000	2024/10/22 20:13 - 2024/10/24 17:16		
YUN20	K6	8,000	2024/10/28 13:08 - 2024/10/28 18:23		
YUN20	K7	8,000	2024/10/22 18:32 - 2024/10/24 23:21		

YUN21	K6	8,000	2024/10/31 01:37 - 2024/10/31 08:57		
YUN21	K7	8,000	2024/10/22 19:24 - 2024/10/24 23:22		
YUN22	K6	8,000	2024/10/28 13:08 - 2024/10/29 04:26		
YUN22	K7	8,000	2024/10/22 18:57 - 2024/10/24 15:52		
YUN23	K6	8,000	2024/10/28 13:08 - 2024/10/28 18:24		
YUN23	K7	8,000	2024/10/22 19:16 - 2024/10/24 16:38		
YUN24	K6	8,000	2024/10/01 00:00 - 2024/11/01 00:00		
YUN25	K6	8,000	2024/10/16 22:08 - 2024/10/21 15:22		
YUN25	K7	8,000	2024/10/22 18:40 - 2024/10/24 16:03		
YUN26	K6	8,000	2024/10/06 00:54 - 2024/10/07 01:28		
YUN26	K7	8,000	2024/10/22 23:13 - 2024/10/24 16:41		
YUN27	K6	8,000	2024/10/01 00:00 - 2024/11/01 00:00		
YUN28	K6	8,000	2024/10/28 13:08 - 2024/10/28 18:25		
YUN28	K7	8,000	2024/10/22 18:05 - 2024/10/24 17:09		
YUN29	K6	8,000	2024/10/28 13:08 - 2024/10/28 18:24		
YUN29	K7	8,000	2024/10/22 18:42 - 2024/10/24 17:16		
YUN30	K6	8,000	2024/10/02 09:58 - 2024/10/04 03:17		
YUN30	K7	8,000	2024/10/22 18:35 - 2024/10/24 16:24		
YUN32	K6	8,000	2024/10/12 10:35		

			- 2024/10/19 02:28		
YUN32	K7	8,000	2024/10/23 02:51 - 2024/10/24 23:17		
YUN33	K6	8,000	2024/10/28 13:08 - 2024/10/28 18:24		
YUN33	K7	8,000	2024/10/22 18:46 - 2024/10/24 17:06		
YUN34	K6	8,000	2024/10/25 03:12 - 2024/10/27 09:54		
YUN34	K7	8,000	2024/10/28 18:34 - 2024/10/30 06:54		
YUN35	K6	8,000	2024/10/27 09:54 - 2024/10/28 12:08		
YUN35	K7	8,000	2024/10/22 18:45 - 2024/10/24 17:09		
YUN37	K6	8,000	2024/10/27 17:54 - 2024/10/28 15:16		
YUN37	K7	8,000	2024/10/23 02:28 - 2024/10/24 23:11		
YUN38	K6	8,000	2024/10/27 17:54 - 2024/10/28 15:16		
YUN38	K7	8,000	2024/10/23 02:22 - 2024/10/24 23:05		
YUN39	K6	8,000	2024/10/01 00:00 - 2024/11/01 00:00		
YUN41	K6	8,000	2024/10/28 13:08 - 2024/10/18 18:24		
YUN41	K7	8,000	2024/10/22 19:31 - 2024/10/24 16:06		
YUN42	K6	8,000	2024/10/27 17:54 - 2024/10/28 15:16		
YUN42	K7	8,000	2024/10/23 02:24 - 2024/10/24 23:24		
YUN43	K6	8,000	2024/10/27 17:54 - 2024/10/28 15:16		
YUN43	K7	8,000	2024/10/23 02:30 -		

			2024/10/24 23:26		
YUN44	K6	8,000	2024/10/25 07:55 - 2024/10/27 05:36		
YUN44	K7	8,000	2024/10/23 00:10 - 2024/10/25 00:00		
YUN45	K6	8,000	2024/10/19 05:03 - 2024/10/20 05:10		
YUN45	K7	8,000	2024/10/23 01:45 - 2024/10/24 23:14		
YUN48	K6	8,000	2024/10/18 02:22 - 2024/10/19 01:27		
YUN48	K7	8,000	2024/10/05 09:03 - 2024/10/08 03:20		
YUN49	K6	8,000	2024/10/27 17:54 - 2024/10/28 08:53		
YUN49	K7	8,000	2024/10/23 01:45 - 2024/10/24 23:13		
YUN50	K6	8,000	2024/10/01 00:00 - 2024/11/01 00:00		
YUN51	K6	8,000	2024/10/27 17:55 - 2024/10/28 15:16		
YUN51	K7	8,000	2024/10/23 02:32 - 2024/10/24 23:28		
YUN52	K6	8,000	2024/10/05 02:52 - 2024/10/11 22:48		
YUN52	K7	8,000	2024/10/23 03:02 - 2024/10/24 22:59		
YUN53	K6	8,000	2024/10/13 01:02 - 2024/10/14 07:15		
YUN53	K7	8,000	2024/10/23 01:13 - 2024/10/24 23:34		
YUN54	K6	8,000	2024/10/27 17:54 - 2024/10/28 15:25		
YUN54	K7	8,000	2024/10/23 01:06 - 2024/10/24 23:03		
YUN57	K6	8,000	2024/10/01 00:00 -		

			2024/11/01 00:00		
YUN58	K6	8,000	2024/10/27 17:54 - 2024/10/28 15:26		
YUN58	K7	8,000	2024/10/23 01:15 - 2024/10/24 23:05		
YUN59	K6	8,000	2024/10/25 07:56 - 2024/10/27 08:26		
YUN59	K7	8,000	2024/10/23 01:53 - 2024/10/24 23:00		
YUN61	K6	8,000	2024/10/14 03:27 - 2024/10/15 10:07		
YUN61	K7	8,000	2024/10/04 05:46 - 2024/10/07 03:11		
YUN62	K6	8,000	2024/10/27 17:55 - 2024/10/28 15:16		
YUN62	K7	8,000	2024/10/23 02:44 - 2024/10/24 23:28		
YUN63	K6	8,000	2024/10/27 17:54 - 2024/10/28 15:16		
YUN63	K7	8,000	2024/10/23 02:51 - 2024/10/24 23:00		
YUN64	K6	8,000	2024/10/27 17:55 - 2024/10/28 15:16		
YUN64	K7	8,000	2024/10/23 02:17 - 2024/10/24 23:32		
YUN65	K6	8,000	2024/10/27 17:54 - 2024/10/28 15:29		
YUN65	K7	8,000	2024/10/23 01:45 - 2024/10/24 23:08		
YUN66	K6	8,000	2024/10/27 17:53 - 2024/10/28 15:32		
YUN66	K7	8,000	2024/10/23 07:08 - 2024/10/24 23:00		
YUN68	K6	8,000	2024/10/06 11:19 - 2024/10/11 21:36		
YUN68	K7	8,000	2024/10/23 01:23		

			- 2024/10/24 23:13		
YUN69	K6	8,000	2024/10/27 17:54 - 2024/10/28 15:16		
YUN69	K7	8,000	2024/10/29 03:45 - 2024/11/01 00:00		
YUN70	K6	8,000	2024/10/27 17:54 - 2024/10/28 15:16		
YUN70	K7	8,000	2024/10/23 07:27 - 2024/10/24 23:03		
YUN71	K6	8,000	2024/10/27 17:55 - 2024/10/28 15:16		
YUN71	K7	8,000	2024/10/23 03:02 - 2024/10/24 23:04		
YUN72	K6	8,000	2024/10/27 17:52 - 2024/10/28 15:17		
YUN72	K7	8,000	2024/10/23 02:57 - 2024/10/24 23:10		
YUN73	K6	8,000	2024/10/27 17:51 - 2024/10/28 15:17		
YUN73	K7	8,000	2024/10/23 06:31 - 2024/10/24 23:01		
YUN74	K6	8,000	2024/10/27 17:54 - 2024/10/28 15:16		
YUN74	K7	8,000	2024/10/23 07:47 - 2024/10/24 22:50		
YUN76	K6	8,000	2024/10/27 17:54 - 2024/10/28 15:16		
YUN76	K7	8,000	2024/10/23 01:37 - 2024/10/24 23:24		
YUN77	K6	8,000	2024/10/01 00:00 - 2024/11/01 00:00		
YUN78	K6	8,000	2024/10/27 17:54 - 2024/10/28 15:16		
YUN78	K7	8,000	2024/10/23 02:30 - 2024/10/24 23:12		
YUN79	K6	8,000	2024/10/27 17:54 -		

			2024/10/28 15:16		
YUN79	K7	8,000	2024/10/23 02:22 - 2024/10/24 23:43		
YUN80	K6	8,000	2024/10/27 17:54 - 2024/10/28 15:16		
YUN80	K7	8,000	2024/10/23 01:42 - 2024/10/24 23:24		

備註：

1. 當機組或電廠遭遇計畫性停機（例如大修）與非計畫性停機（例如機電事故）等非正常運轉或待機狀態時，需記錄填報。
- 機電事故定義：「發、輸、變設備不論待機或運轉中發生不意之障礙，不能正常啟用或不能正常運轉而需停用時，一律列為事故。但發現設備運轉情況異常尚可繼續運轉而不影響設備安全，經主管處轉洽電力調度處同意安排停用檢修者或由電力調度處安排提前停用檢修者不列為事故，強迫跳脫仍算事故。」
2. 機組名稱欄位，請依照電業管制機關所核發電業執照上之機組名稱填寫。
3. 此表格內容不包含試運轉機組。
4. 停機事由欄位請依下列運轉情況填報代碼：

代碼	運轉情況	代碼	運轉情況
K 1	併聯	K 13	線路工作
K 2	解聯	K 14	指令試運轉
K 3	待機	K 15	電力潮流限制
K 4	跳脫	K 16	外因跳機
K 5	減載	K 17	核一附屬設備全黑、啟動氣渦輪機試機
K 6	檢修、保養	K 18	核二附屬設備全黑、啟動氣渦輪機試機
K 7	故障	K 19	核三附屬設備全黑、啟動氣渦輪機試機
K 8	竣工試運轉	K 20	設備超載
K 9	乾燥運轉	K 21	試運轉
K 10	大修	K 22	爐管破
K 10A	大修逾排程	K 23	LNG 用量限制
K 11	單獨運轉	K 24	中油 LNG 管路檢修
K 12	線路故障	KK	其他

二、發電業之每月售電報告

主要揭露傳統發電業與再生能源發電業之售電狀況。其中，傳統發電業僅能售予公用售電業；再生能源發電業則可售予公用售電業、再生能源售電業及透過直供、轉供售予終端用戶。各發電業依其售電對象填報相關內容，含售電量及用戶數。

表 2-1 售予公用售電業之售電量

民國 113 年 10 月份

能源別	本月份		一至本月份止累計	
	實績值（度）	較上年同期 增減（%）	實績值（度）	較上年同期 增減（%）
風力	142,368,000	-	701,312,000	-
合計	142,368,000	-	701,312,000	-

備註：

1. 能源別欄位，請依「抽蓄水力、火力（須區分燃煤、燃油、燃氣）、核能、慣常水力（須區分自有、承攬）、風力、太陽能、廢棄物、沼氣、生質能、地熱、海洋能、其他」類別填寫。
2. 當年累計之計算起始日以 112 年 07 月 21 日商轉日算起。
3. 此售電量包含試運轉機組之實績值。

三、 收支實績比較表

表 3-1 收支實績比較表

民國 113 年 10 月份

項目	本月份發生數			累計實績數		
	實績數 (A)	去年同期 (B)	差異 (A-B)	實績數 (C)	去年同期 (D)	差異 (C-D)
營業收入 (1)	1,013,332,714	506,780,240	506,552,474	4,986,774,917	2,577,860,116	2,408,914,801
電業收入	473,021,685	180,552,357	292,469,328	1,951,788,389	364,166,469	1,587,621,920
其他營業收入	540,311,029	326,227,883	214,083,146	3,034,986,528	2,213,693,647	821,292,881
營業支出 (2)	336,319,742	866,348,424	(530,028,682)	2,233,253,166	2,451,000,262	(217,747,096)
營業成本	307,634,671	118,353,064	189,281,607	1,962,871,735	872,587,696	1,090,284,039
營業費用	28,685,071	747,995,360	(719,310,289)	270,381,431	1,578,412,566	(1,308,031,135)
營業收益 (1-2)	677,012,972	(359,568,184)	1,036,581,156	2,753,521,751	126,859,854	2,626,661,897
稅前盈餘	994,879,008	(523,366,409)	1,518,245,417	(307,938,750)	(1,154,026,255)	846,087,505

備註：

- 收入金額已扣除備用電力之用電度數（民國 113 年 10 月份：用電 0 度、民國 113 年 01-10 月：累積用電 672,000 度）

公司簡介：

允能風力發電股份有限公司

雲林離岸風力發電廠專案是由允能風力發電股份有限公司所開發。此專案位於台灣海峽，距台灣西海岸約 8 至 17 公里，水深 7 至 35 米，總面積為 82 平方公里，佔雲林海域 6%，共計設置 80 座風力發電機，總裝置容量為 640MW，其發電電力將經由位於雲林縣台西鄉和四湖鄉的兩個陸上變電站分別饋入電網。

場址介紹：



場址	雲林縣
離岸距離	8-17 公里
面積	82 平方公里
水深	7-35 米
總裝置容量	640 MW
風機類型及數量	80 x 8 MW
商轉日	112 年 07 月 21 日
商轉日	113 年 04 月 19 日
商轉日	113 年 07 月 03 日