

允 能 風 力 發 電
股 份 有 限 公 司

簡 明 月 報

113 年 09 月份

編送日期：中華民國 113 年 10 月 20 日

編送單位：允能風力發電股份有限公司

一、發電業之每月供電報告

主要揭露傳統發電業與再生能源發電業當月之供電情形及設備狀況，含裝置容量、發電量、發電設備運作情形（包含容量因數、可用率、最大出力值、熱耗率）、燃料耗用量、機組停機容量等項目。

表 1-1 裝置容量

民國 113 年 09 月份

能源別	電廠/ 發電站名稱	機組別	實績值 (瓩)	較上年同期 增減(%)	備註
風力	允西風	YUN01	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN02	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN03	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN04	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN05	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN06	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN09	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN10	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN11	8,000	0	
風力	允西風	YUN12	8,000	0	
風力	允西風	YUN13	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN15	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN16	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN17	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN18	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN19	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN20	8,000	0	
風力	允西風	YUN21	8,000	0	
風力	允西風	YUN22	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN23	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN24	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN25	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN26	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN27	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN28	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN29	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN30	8,000	0	試運轉機組
風力	允湖風	YUN32	8,000	0	
風力	允西風	YUN33	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN34	8,000	0	試運轉機組
風力	允西風	YUN35	8,000	0	試運轉機組
風力	允湖風	YUN37	8,000	0	
風力	允湖風	YUN38	8,000	0	
風力	允湖風	YUN39	8,000	0	

能源別	電廠 / 發電站名稱	機組別	實績值 (耶)	較上年同期 增減 (%)	備註
風力	允西風	YUN41	8,000	0	試運轉機組
風力	允湖風	YUN42	8,000	0	
風力	允湖風	YUN43	8,000	0	
風力	允湖風	YUN44	8,000	0	試運轉機組
風力	允湖風	YUN45	8,000	0	
風力	允西風	YUN48	8,000	0	試運轉機組
風力	允湖風	YUN49	8,000	0	
風力	允湖風	YUN50	8,000	0	
風力	允湖風	YUN51	8,000	0	
風力	允湖風	YUN52	8,000	0	
風力	允湖風	YUN53	8,000	0	
風力	允湖風	YUN54	8,000	0	試運轉機組
風力	允湖風	YUN57	8,000	0	
風力	允湖風	YUN58	8,000	0	試運轉機組
風力	允湖風	YUN59	8,000	0	試運轉機組
風力	允湖風	YUN61	8,000	0	
風力	允湖風	YUN62	8,000	0	
風力	允湖風	YUN63	8,000	0	
風力	允湖風	YUN64	8,000	0	
風力	允湖風	YUN65	8,000	0	試運轉機組
風力	允湖風	YUN66	8,000	0	試運轉機組
風力	允湖風	YUN68	8,000	0	
風力	允湖風	YUN69	8,000	0	
風力	允湖風	YUN70	8,000	0	
風力	允湖風	YUN71	8,000	0	
風力	允湖風	YUN72	8,000	0	
風力	允湖風	YUN73	8,000	0	
風力	允湖風	YUN74	8,000	0	
風力	允湖風	YUN76	8,000	0	
風力	允湖風	YUN77	8,000	0	
風力	允湖風	YUN78	8,000	0	
風力	允湖風	YUN79	8,000	0	
風力	允湖風	YUN80	8,000	0	
合計		67 支風機	536,000	-	

備註：

1. 能源別欄位，請依照「抽蓄水力、火力（須區分燃煤、燃油、燃氣）、核能、慣常水力（須區分自有、承攬）、風力、太陽能、廢棄物、沼氣、生質能、地熱、海洋能、其他」類別，進行填寫。
2. 機組別欄位，請依照電業管制機關所核發電業執照上之機組名稱填寫。
3. 若為水力電廠或小型電廠，請於備註註明，並免按機組別填報。惟若電廠包含不同能源別機組，則仍需以機組別填報。
4. 須包含試運轉期間之發電機組。
5. 公開資訊網站已建構完成，網址如下：<https://owf-yunlin.tw/>

表 1-2 發電量

民國 113 年 09 月份

能源別	電廠/ 發電站 名稱	機組別	毛發電量		廠用電量		淨發電量		自用電量		備註
			實績值 (度)	較上年 同期增減 (%)	實績值 (度)	較上年 同期增減 (%)	實績值 (度)	較上年 同期增減 (%)	實績值 (度)	較上年 同期增減 (%)	
風力	允西風	YUN01	779,954	-	19,771	-	41,440,000	-	n/a	n/a	試運轉機組
風力	允西風	YUN02	681,402								試運轉機組
風力	允西風	YUN03	716,522								試運轉機組
風力	允西風	YUN04	756,221								試運轉機組
風力	允西風	YUN05	780,353								試運轉機組
風力	允西風	YUN06	766,234								試運轉機組
風力	允西風	YUN09	0								試運轉機組
風力	允西風	YUN10	870,366								試運轉機組
風力	允西風	YUN11	862,278								
風力	允西風	YUN12	776,352								
風力	允西風	YUN13	804,032								試運轉機組
風力	允西風	YUN15	772,777								試運轉機組
風力	允西風	YUN16	934,634								試運轉機組
風力	允西風	YUN17	890,284								試運轉機組
風力	允西風	YUN18	613,137								試運轉機組
風力	允西風	YUN19	831,358								試運轉機組
風力	允西風	YUN20	782,966								
風力	允西風	YUN21	675,356								
風力	允西風	YUN22	835,085								試運轉機組
風力	允西風	YUN23	843,484								試運轉機組
風力	允西風	YUN24	118,178								試運轉機組
風力	允西風	YUN25	756,788								試運轉機組

能源別	電廠/ 發電站 名稱	機組別	毛發電量		廠用電量		淨發電量		自用電量		備註
			實績值 (度)	較上年 同期增減 (%)	實績值 (度)	較上年 同期增減 (%)	實績值 (度)	較上年 同期增減 (%)	實績值 (度)	較上年 同期增減 (%)	
風力	允西風	YUN26	925,522								試運轉機組
風力	允西風	YUN27	0								試運轉機組
風力	允西風	YUN28	259,737								試運轉機組
風力	允西風	YUN29	841,641								試運轉機組
風力	允西風	YUN30	813,477								試運轉機組
風力	允湖風	YUN32	540,980								
風力	允西風	YUN33	207,425								試運轉機組
風力	允西風	YUN34	864,389								試運轉機組
風力	允西風	YUN35	841,349								試運轉機組
風力	允湖風	YUN37	785,520								
風力	允湖風	YUN38	663,560								
風力	允湖風	YUN39	0								
風力	允西風	YUN41	780,786								試運轉機組
風力	允湖風	YUN42	620,040								
風力	允湖風	YUN43	803,340								
風力	允湖風	YUN44	690,148								試運轉機組
風力	允湖風	YUN45	215,200								
風力	允西風	YUN48	694,094								試運轉機組
風力	允湖風	YUN49	796,016								
風力	允湖風	YUN50	0								
風力	允湖風	YUN51	617,376								
風力	允湖風	YUN52	783,672								
風力	允湖風	YUN53	606,608								
風力	允湖風	YUN54	330,222								試運轉機組
風力	允湖風	YUN57	0								
風力	允湖風	YUN58	521,012								試運轉機組

能源別	電廠 / 發電站 名稱	機組別	毛發電量		廠用電量		淨發電量		自用電量		備註
			實績值 (度)	較上年 同期增減 (%)	實績值 (度)	較上年 同期增減 (%)	實績值 (度)	較上年 同期增減 (%)	實績值 (度)	較上年 同期增減 (%)	
風力	允湖風	YUN59	219,197								試運轉機組
風力	允湖風	YUN61	630,494								
風力	允湖風	YUN62	580,400								
風力	允湖風	YUN63	464,220								
風力	允湖風	YUN64	359,288								
風力	允湖風	YUN65	578,064								試運轉機組
風力	允湖風	YUN66	583,655								試運轉機組
風力	允湖風	YUN68	779,616								
風力	允湖風	YUN69	839,316								
風力	允湖風	YUN70	842,194								
風力	允湖風	YUN71	843,838								
風力	允湖風	YUN72	838,078								
風力	允湖風	YUN73	818,536								
風力	允湖風	YUN74	358,624								
風力	允湖風	YUN76	635,608								
風力	允湖風	YUN77	0								
風力	允湖風	YUN78	731,140								
風力	允湖風	YUN79	814,756								
風力	允湖風	YUN80	492,872								
合計			41,459,771	-	19,771	-	41,440,000	-	n/a	n/a	-

備註：

1. 廠用電量係指發電所內用電及台電逆送電（約 192,000 度），即發電廠因運轉發電機所消耗於各項附屬設備之電能。

2. 自用電量係指廠商自行生產，使用於發電所之外，所有其他用途的電量，包括生產設備、辦公室、倉庫、其他附屬或輔助設備等（即不含發電所內用電）。
3. 能源別欄位，請依「抽蓄水力、火力（須區分燃煤、燃油、燃氣）、核能、慣常水力（須區分自有、承攬）、風力、太陽能、廢棄物、沼氣、生質能、地熱、海洋能、其他」類別填寫。
4. 機組別欄位，請依照電業管制機關所核發電業執照上之機組名稱填寫。
5. 若為水力電廠或小型電廠，請於備註註明，並免按機組別填報。惟若電廠包含不同能源別機組，則仍需以機組別填報。
6. 須包含試運轉期間之發電機組。
7. 淨發電量＝毛發電量－廠用電量－自用電量。
8. 廠用電量及淨發電量包含未取得執照之風機，即表格備註欄中標記之試運轉機組。

表 1-3 發電設備運作情形

民國 113 年 09 月份

容量因素、可用率、最大出力值

能源別	電廠 / 發電站 名稱	機組別	容量因素				可用率				最大出力值				備註
			本月份		一至本月分止 累計		本月份		一至本月分止 累計		本月份		一至本月分止 累計		
			實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	
風力	允西風	YUN01	13.54	-	13.54	-	97.23	-	97.23	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN02	11.83	-	11.83	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN03	12.44	-	12.44	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN04	13.13	-	13.13	-	98.38	-	98.38	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN05	13.55	-	13.55	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN06	13.30	-	13.30	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN09	0.00	-	0.01	-	100.00	-	100.00	-	-	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN10	15.11	-	7.78	-	99.85	-	99.56	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN11	14.97	-	28.79	-	99.97	-	88.66	-	100.00	-	-	-	
風力	允西風	YUN12	13.48	-	31.79	-	91.90	-	98.00	-	100.00	-	-	-	
風力	允西風	YUN13	13.96	-	12.00	-	91.19	-	94.10	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN15	13.42	-	9.46	-	92.03	-	94.12	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN16	16.23	-	11.19	-	98.58	-	96.20	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN17	15.46	-	8.20	-	98.83	-	98.92	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN18	10.64	-	5.79	-	70.30	-	87.08	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN19	14.43	-	13.60	-	94.70	-	97.91	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN20	13.59	-	31.50	-	92.38	-	93.79	-	100.00	-	-	-	

能源別	電廠 / 發電站 名稱	機組別	容量因素				可用率				最大出力值				備註
			本月份		一至本月分止 累計		本月份		一至本月分止 累計		本月份		一至本月分止 累計		
			實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	
風力	允西風	YUN21	11.72	-	29.83	-	82.36	-	98.83	-	100.00	-	-	-	
風力	允西風	YUN22	14.50	-	11.75	-	99.92	-	93.10	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN23	14.64	-	16.08	-	99.94	-	98.89	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN24	2.05	-	2.05	-	97.85	-	97.85	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN25	13.14	-	13.14	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN26	16.07	-	9.38	-	99.74	-	99.12	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN27	0.00	-	5.45	-	100.00	-	100.00	-	-	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN28	4.51	-	6.53	-	99.12	-	89.89	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN29	14.61	-	12.34	-	99.97	-	93.61	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN30	14.12	-	14.24	-	98.27	-	91.38	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允湖風	YUN32	9.39	-	31.53	-	77.46	-	94.68		100.00	-	-		
風力	允西風	YUN33	3.60	-	3.60	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN34	15.01	-	13.33	-	99.92	-	99.03	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允西風	YUN35	14.61	-	12.82	-	99.99	-	99.97	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允湖風	YUN37	13.64	-	28.57	-	99.88	-	85.81	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN38	11.52	-	28.99	-	98.63	-	95.28	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN39	0.00	-	30.60	-	100.00	-	98.14	-	-	-	-	-	
風力	允西風	YUN41	13.56	-	13.23	-	100.00	-	92.59	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允湖風	YUN42	10.76	-	30.21	-	78.00	-	92.31	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN43	13.95	-	27.43	-	98.60	-	84.44	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN44	11.98	-	11.98	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允湖風	YUN45	3.74	-	30.16	-	96.98	-	99.52	-	100.00	-	-	-	

能源別	電廠 / 發電站 名稱	機組別	容量因素				可用率				最大出力值				備註
			本月份		一至本月分止 累計		本月份		一至本月分止 累計		本月份		一至本月分止 累計		
			實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	
風力	允西風	YUN48	12.05	-	9.57	-	85.89	-	67.07	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允湖風	YUN49	13.82	-	32.40	-	99.71	-	97.57	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN50	0.00	-	31.87	-	100.00	-	97.84	-	-	-	-	-	
風力	允湖風	YUN51	10.72	-	29.90	-	78.47	-	96.01	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN52	13.61	-	29.37	-	100.00	-	91.77	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN53	10.53	-	28.45	-	100.00	-	97.19	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN54	5.73	-	5.73	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允湖風	YUN57	0.00	-	29.70	-	100.00	-	95.94	-	-	-	-	-	
風力	允湖風	YUN58	9.05	-	9.05	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允湖風	YUN59	3.81	-	3.81	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允湖風	YUN61	10.95	-	32.39	-	72.97	-	97.42	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN62	10.08	-	27.47	-	99.99	-	99.06	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN63	8.06	-	25.60	-	79.06	-	90.91	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN64	6.24	-	27.79	-	67.83	-	96.79	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN65	10.04	-	10.04	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允湖風	YUN66	10.13	-	10.13	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	試運轉機組
風力	允湖風	YUN68	13.54	-	31.38	-	84.53	-	95.16	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN69	14.57	-	31.27	-	99.81	-	98.34	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN70	14.62	-	29.42	-	98.16	-	90.68	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN71	14.65	-	30.25	-	99.46	-	94.13	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN72	14.55	-	29.94	-	99.74	-	94.23	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN73	14.21	-	32.47	-	99.89	-	99.38	-	100.00	-	-	-	

能源別	電廠 / 發電站 名稱	機組別	容量因素				可用率				最大出力值				備註
			本月份		一至本月分止 累計		本月份		一至本月分止 累計		本月份		一至本月分止 累計		
			實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	實績值 (%)	較上年 同期 增減 (%)	
風力	允湖風	YUN74	6.23	-	31.86	-	45.62	-	97.08	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN76	11.03	-	29.79	-	82.13	-	91.94	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN77	0.00	-	30.24	-	100.00	-	96.21	-	-	-	-	-	
風力	允湖風	YUN78	12.69	-	31.15	-	94.03	-	97.85	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN79	14.15	-	31.03	-	97.79	-	94.37	-	100.00	-	-	-	
風力	允湖風	YUN80	8.56	-	26.87	-	78.13	-	96.37	-	100.00	-	-	-	
合計			10.74	-	16.05	-	92.47	-	94.93	-	100.00	-	-	-	-

備註：

1. 容量因數＝機組當月毛發電量 / (機組裝置容量 * 24 * 當月天數)。
2. 最大出力值取樣時間為 10 分鐘。
3. 此表格內容包含未取得執照之風機，即表格備註欄中標記之試運轉機組。

表 1-5 機組停機容量

民國 113 年 09 月份

機組名稱	停機事由 (填報代碼)	本月份		次月份	
		停機裝置 容量	停機期間	停機裝置 容量	停機期間
YUN12	K6	8,000	2024/09/24 03:58 - 2024/09/24 07:56		
YUN12	K7	8,000	2024/09/22 05:35 - 2024/09/22 13:10		
YUN20	K6	8,000	2024/09/19 16:11 - 2024/09/21 02:13		
YUN20	K7	8,000	2024/09/18 17:50 - 2024/09/19 11:37		
YUN21	K6	8,000	2024/09/25 03:15 - 2024/09/25 04:42		
YUN21	K7	8,000	2024/09/25 04:42 - 2024/09/25 06:51		
YUN32	K6	8,000	2024/09/13 06:07 - 2024/09/18 08:55		
YUN32	K7	8,000	2024/09/24 07:10 - 2024/09/27 10:52		
YUN37	K6	8,000	2024/09/15 05:49 - 2024/09/17 19:48		
YUN38	K6	8,000	2024/09/27 03:30 - 2024/09/27 09:21		
YUN38	K7	8,000	2024/09/01 00:00 - 2024/09/16 04:59		
YUN39	K6	8,000	2024/09/13 18:24 - 2024/10/01 00:00		
YUN39	K7	8,000	2024/09/01 00:00 - 2024/09/01 18:45		
YUN42	K6	8,000	2024/09/03 06:19 - 2024/09/03 08:32		
YUN42	K7	8,000	2024/09/19 00:21 - 2024/09/19 06:26		
YUN43	K6	8,000	2024/09/24 02:55 -		

			2024/09/24 09:09		
YUN45	K6	8,000	2024/09/26 04:05 - 2024/09/26 10:14		
YUN45	K7	8,000	2024/09/01 00:00 - 2024/09/24 09:56		
YUN49	K7	8,000	2024/09/17 07:17 - 2024/09/17 09:53		
YUN50	K7	8,000	2024/09/01 00:00 - 2024/09/01 09:23		
YUN51	K6	8,000	2024/09/01 04:18 - 2024/09/01 09:23		
YUN52	K6	8,000	2024/09/01 00:00 - 2024/09/01 01:11		
YUN53	K6	8,000	2024/09/15 04:08 - 2024/09/17 11:02		
YUN53	K7	8,000	2024/09/09 14:33 - 2024/09/14 14:29		
YUN57	K6	8,000	2024/09/09 18:36 - 2024/09/11 09:32		
YUN57	K7	8,000	2024/09/13 14:12 - 2024/10/01 00:00		
YUN61	K6	8,000	2024/09/01 03:59 - 2024/09/02 09:43		
YUN61	K7	8,000	2024/09/28 21:51 - 2024/09/29 01:26		
YUN62	K6	8,000	2024/09/27 08:26 - 2024/09/28 03:13		
YUN62	K7	8,000	2024/09/01 00:00 - 2024/09/17 10:58		
YUN63	K6	8,000	2024/09/07 04:58 - 2024/09/16 02:00		
YUN64	K6	8,000	2024/09/07 06:05 - 2024/09/18 07:00		
YUN68	K6	8,000	2024/09/12 03:15 - 2024/09/13 11:34		
YUN68	K7	8,000	2024/09/10 08:05 - 2024/09/10 10:30		

YUN69	K6	8,000	2024/09/11 09:54 - 2024/09/11 17:33		
YUN70	K6	8,000	2024/09/12 03:36 - 2024/09/12 11:16		
YUN71	K6	8,000	2024/09/08 02:37 - 2024/09/08 09:34		
YUN72	K6	8,000	2024/09/12 09:53 - 2024/09/12 11:11		
YUN72	K7	8,000	2024/09/20 18:08 - 2024/09/21 02:52		
YUN73	K6	8,000	2024/09/08 10:11 - 2024/09/08 11:52		
YUN74	K6	8,000	2024/09/09 10:35 - 2024/09/10 04:25		
YUN74	K7	8,000	2024/09/17 07:04 - 2024/09/27 04:04		
YUN76	K6	8,000	2024/09/10 04:49 - 2024/09/10 11:55		
YUN76	K7	8,000	2024/09/18 02:25 - 2024/09/21 08:48		
YUN77	K6	8,000	2024/09/01 00:00 - 2024/10/01 00:00		
YUN78	K6	8,000	2024/09/03 03:46 - 2024/09/03 10:11		
YUN79	K6	8,000	2024/09/19 03:23 - 2024/09/19 08:13		
YUN80	K6	8,000	2024/09/19 15:39 - 2024/09/21 03:18		
YUN80	K7	8,000	2024/09/01 00:00 - 2024/09/15 07:53		

備註：

1. 當機組或電廠遭遇計畫性停機（例如大修）與非計畫性停機（例如機電事故）等非正常運轉或待機狀態時，需記錄填報。
- 機電事故定義：「發、輸、變設備不論待機或運轉中發生不意之障礙，不能正常啟用或不能正常運轉而需停用時，一律列為事故。但發現設備運轉情況異常尚可繼續

運轉而不影響設備安全，經主管處轉洽電力調度處同意安排停用檢修者或由電力調度處安排提前停用檢修者不列為事故，強迫跳脫仍算事故。」

2. 機組名稱欄位，請依照電業管制機關所核發電業執照上之機組名稱填寫。
3. 此表格內容不包含試運轉機組。
4. 停機事由欄位請依下列運轉情況填報代碼：

代碼	運轉情況	代碼	運轉情況
K 1	併聯	K 13	線路工作
K 2	解聯	K 14	指令試運轉
K 3	待機	K 15	電力潮流限制
K 4	跳脫	K 16	外因跳機
K 5	減載	K 17	核一附屬設備全黑、啟動氣渦輪機試機
K 6	檢修、保養	K 18	核二附屬設備全黑、啟動氣渦輪機試機
K 7	故障	K 19	核三附屬設備全黑、啟動氣渦輪機試機
K 8	竣工試運轉	K 20	設備超載
K 9	乾燥運轉	K 21	試運轉
K 10	大修	K 22	爐管破
K 10A	大修逾排程	K 23	LNG 用量限制
K 11	單獨運轉	K 24	中油 LNG 管路檢修
K 12	線路故障	KK	其他

二、發電業之每月售電報告

主要揭露傳統發電業與再生能源發電業之售電狀況。其中，傳統發電業僅能售予公用售電業；再生能源發電業則可售予公用售電業、再生能源售電業及透過直供、轉供售予終端用戶。各發電業依其售電對象填報相關內容，含售電量及用戶數。

表 2-1 售予公用售電業之售電量

民國 113 年 09 月份

能源別	本月份		一至本月份止累計	
	實績值(度)	較上年同期增減(%)	實績值(度)	較上年同期增減(%)
風力	41,440,000	-	558,994,000	-
合計	41,440,000	-	558,994,000	-

備註：

1. 能源別欄位，請依「抽蓄水力、火力（須區分燃煤、燃油、燃氣）、核能、慣常水力（須區分自有、承攬）、風力、太陽能、廢棄物、沼氣、生質能、地熱、海洋能、其他」類別填寫。
2. 當年累計之計算起始日以 112 年 07 月 21 日商轉日算起。
3. 此售電量包含試運轉機組之實績值。

三、 收支實績比較表

表 3-1 收支實績比較表

民國 113 年 09 月份

項目	本月份發生數			累計實績數		
	實績數 (A)	去年同期 (B)	差異 (A-B)	實績數 (C)	去年同期 (D)	差異 (C-D)
營業收入 (1)	294,957,488	116,160,864	178,796,624	3,973,442,203	2,071,079,876	1,902,362,327
電業收入	140,219,468	42,414,435	97,805,033	1,478,766,704	183,614,112	1,295,152,592
其他營業收入	154,738,020	73,746,429	80,991,591	2,494,675,499	1,887,465,764	607,209,735
營業支出 (2)	378,391,299	878,524,289	(500,132,990)	1,896,933,424	1,584,651,838	312,281,586
營業成本	363,709,284	91,820,303	271,888,981	1,655,237,064	754,234,632	901,002,432
營業費用	14,682,015	786,703,986	(772,021,971)	241,696,360	830,417,206	(588,720,846)
營業收益 (1-2)	(83,433,811)	(762,363,425)	678,929,614	2,076,508,779	486,428,038	1,590,080,741
稅前盈餘	(492,295,416)	(1,013,008,726)	520,713,310	(1,302,817,758)	(630,659,846)	(672,157,912)

備註：

- 收入金額已扣除備用電力之用電度數（民國 113 年 09 月份：用電 0 度、民國 113 年 01-09 月：累積用電 672,000 度）

公司簡介：

允能風力發電股份有限公司

雲林離岸風力發電廠專案是由允能風力發電股份有限公司所開發。此專案位於台灣海峽，距台灣西海岸約 8 至 17 公里，水深 7 至 35 米，總面積為 82 平方公里，佔雲林海域 6%，共計設置 80 座風力發電機，總裝置容量為 640MW，其發電電力將經由位於雲林縣台西鄉和四湖鄉的兩個陸上變電站分別饋入電網。

場址介紹：



場址	雲林縣
離岸距離	8-17 公里
面積	82 平方公里
水深	7-35 米
總裝置容量	640 MW
風機類型及數量	80 x 8 MW
商轉日	112 年 07 月 21 日
商轉日	113 年 04 月 19 日
商轉日	113 年 07 月 03 日